



제13-041475-02호

# 안 전 인 증 서

**BARTEC GmbH**

Max-Eyth-Straße 16, 97980 Bad Mergentheim, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 「산업안전보건법」 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

## 품 목

Limit switch

## 형식·모델(용량·등급) / 인증번호

07-2511-\*\*\*\*/\*\*\*\* (Ex d IIC T6, T5) / 13-KB4BO-0588X

## 인 증 기 준

고용노동부고시 제2010-36호

## 인 증 조 건

### 1. 제조공장

본 인증서는 아래의 제조공장에서 생산하는 제품에 한함

· 제조공장명 : BARTEC GmbH

· 소재지 : Max-Eyth-Straße 16, 97980 Bad Mergentheim, Germany

### 2. 제품개요

· 제품정격 : (250V, 4A), (400V, 2A), (250V, 0.15A)

### 3. 인증범위

· 본 인증서는 위의 형식번호에 한하여 유효함

### 4. 안전한 사용을 위한 조건

· 사용주위온도 : -55℃ ~ +75℃

※ The limit switch has to be mounted in such a way that it is protected against impact energies according to IEC 60079-0 clause 26.4.2

※ The quality of the connecting cable shall satisfy the thermal and mechanical requirements within the functional range.

### 5. 인증(변경)사항 : 없음

### 6. 그 밖의 사항

· 사용설명서 참조

· 안전인증품의 품질관리, 확인심사 수검, 변경사항 신고 등 인증 받은 자의 의무\* 준수

2013년 11 월 29 일

## 한국산업기술시험원장

